

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和4年10月から令和5年9月の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
1	白鳥小学校	最大需要電力	62	108	162	192	193	189	144	74	180	165	147	116	225,398	193
		予定使用電力量	10,937	12,812	21,819	24,852	18,960	28,144	14,614	12,635	20,900	21,898	23,667	14,160		
2	基町小学校	最大需要電力	51	47	105	121	105	126	84	59	126	129	124	82	178,391	129
		予定使用電力量	10,220	9,424	15,081	17,896	12,465	20,454	11,729	11,010	17,987	18,877	19,354	13,894		
3	幟町小学校	最大需要電力	74	94	131	145	152	152	95	71	148	147	151	118	201,901	152
		予定使用電力量	11,732	13,015	19,433	19,660	12,731	23,613	13,792	13,141	19,167	20,139	21,385	14,093		
4	袋町小学校	最大需要電力	163	240	293	300	317	306	248	230	293	294	274	233	821,103	317
		予定使用電力量	46,572	56,544	73,524	84,132	82,577	83,722	67,032	56,592	67,860	71,484	70,896	60,168		
5	竹屋小学校	最大需要電力	56	73	106	148	157	161	106	59	151	159	139	109	194,646	161
		予定使用電力量	10,236	9,252	15,810	19,998	15,186	23,832	13,092	12,336	19,932	20,448	21,960	12,564		
6	千田小学校	最大需要電力	84	109	158	184	192	188	131	76	161	167	149	127	251,325	192
		予定使用電力量	12,752	13,482	24,095	26,507	18,514	32,766	17,201	13,595	22,706	26,672	27,703	15,332		
7	中島小学校	最大需要電力	61	88	120	174	168	165	119	68	159	174	163	102	197,459	174
		予定使用電力量	9,622	10,737	19,244	23,161	17,413	24,117	12,286	11,343	16,800	19,571	21,199	11,966		
8	吉島東小学校	最大需要電力	59	78	142	152	163	161	121	81	161	163	161	125	216,471	163
		予定使用電力量	11,065	11,595	18,640	21,178	20,145	26,064	13,873	13,384	20,595	21,592	23,779	14,561		
9	吉島小学校	最大需要電力	43	76	114	148	131	143	98	48	137	139	129	103	178,999	148
		予定使用電力量	7,867	8,170	16,706	19,891	13,208	22,002	9,839	9,222	19,002	20,029	21,036	12,027		
10	広瀬小学校	最大需要電力	48	57	104	140	135	124	109	52	110	102	97	80	163,000	140
		予定使用電力量	9,156	9,133	16,314	19,796	13,152	19,713	11,750	10,568	13,636	14,098	15,192	10,492		
11	本川小学校	最大需要電力	76	94	132	166	185	181	140	75	193	172	167	124	239,283	193
		予定使用電力量	13,217	13,435	20,514	22,659	19,329	27,388	17,431	16,436	23,239	25,262	24,502	15,871		
12	神崎小学校	最大需要電力	77	114	173	196	173	164	182	74	169	177	158	139	240,596	196
		予定使用電力量	12,110	12,348	22,551	24,708	15,379	32,187	17,203	15,450	23,428	23,916	25,548	15,768		
13	舟入小学校	最大需要電力	73	131	180	231	227	242	196	89	177	176	161	152	279,045	242
		予定使用電力量	13,474	14,920	27,359	32,429	24,068	36,720	18,329	16,324	24,806	25,054	27,440	18,122		
14	江波小学校	最大需要電力	72	129	188	208	201	202	200	86	191	176	160	116	260,521	208
		予定使用電力量	13,566	14,798	24,829	29,394	21,489	35,425	18,005	15,265	23,529	22,984	25,134	16,103		
15	福木小学校	最大需要電力	88	155	219	250	225	259	170	103	217	225	224	158	281,366	259
		予定使用電力量	13,946	15,608	27,273	29,307	17,917	33,595	16,796	16,214	29,502	31,509	31,864	17,835		
16	上温品小学校	最大需要電力	54	74	122	154	113	142	86	57	119	129	112	96	153,098	154
		予定使用電力量	8,724	9,163	13,850	14,852	10,712	16,685	9,968	10,483	15,574	15,669	16,459	10,959		
17	温品小学校	最大需要電力	65	62	107	140	127	138	94	58	147	148	137	118	184,406	148
		予定使用電力量	9,868	10,419	17,235	20,117	12,481	20,047	11,051	11,673	18,228	19,803	20,532	12,952		
18	戸坂小学校	最大需要電力	71	107	148	152	152	155	145	85	161	163	159	121	250,653	163
		予定使用電力量	12,084	14,574	26,652	26,130	16,967	30,304	16,752	15,168	24,624	25,338	26,340	15,720		
19	戸坂城山小学校	最大需要電力	48	88	132	154	146	152	88	70	150	152	155	119	185,857	155
		予定使用電力量	9,093	10,735	17,618	19,488	15,008	20,896	11,426	11,548	18,425	19,177	20,294	12,149		
20	東浄小学校	最大需要電力	45	49	120	132	121	128	110	56	91	92	81	59	156,280	132
		予定使用電力量	7,849	8,768	17,631	20,897	11,962	21,217	10,596	9,824	12,820	12,862	12,917	8,937		
21	中山小学校	最大需要電力	69	94	125	131	139	132	128	69	137	133	135	88	199,494	139
		予定使用電力量	10,822	11,185	21,371	21,018	13,227	24,131	16,632	14,292	21,108	20,587	22,174	2,947		
22	牛田新町小学校	最大需要電力	75	88	125	148	156	159	102	67	128	138	129	93	192,410	159
		予定使用電力量	10,596	10,959	19,714	20,200	15,058	22,992	12,191	12,117	17,658	18,308	19,565	13,052		
23	早稲田小学校	最大需要電力	48	58	112	152	144	144	97	56	117	120	115	73	158,520	152
		予定使用電力量	8,787	8,908	15,060	18,649	13,070	18,993	10,644	9,750	14,180	14,218	16,099	10,162		
24	牛田小学校	最大需要電力	154	192	352	417	420	435	287	149	337	355	320	215	502,230	435
		予定使用電力量	27,508	29,207	48,297	52,660	38,317	63,083	31,474	30,962	47,114	49,909	51,214	32,485		
25	尾長小学校	最大需要電力	77	134	206	225	234	239	182	78	170	177	161	121	258,593	239
		予定使用電力量	12,404	14,988	25,679	28,859	23,075	37,215	17,461	15,085	22,602	23,717	23,463	14,045		
26	矢賀小学校	最大需要電力	61	71	94	133	116	119	81	61	120	140	121	92	146,260	140
		予定使用電力量	7,435	7,813	14,718	15,896	8,435	16,219	9,703	9,657	14,742	15,309	17,010	9,323		
27	荒神町小学校	最大需要電力	37	43	65	83	87	100	59	36	98	87	90	66	125,139	100
		予定使用電力量	6,648	7,204	11,187	12,545	11,872	15,007	7,887	7,254	11,722	12,209	12,994	8,610		
28	大州小学校	最大需要電力	65	96	131	156	151	171	123	76	155	154	147	106	213,824	171
		予定使用電力量	11,284	12,755	19,785	23,422	15,062	25,411	14,419	13,601	20,752	20,847	22,400	14,086		
29	青崎小学校	最大需要電力	54	72	123	153	145	157	134	59	157	146	131	96	203,886	157
		予定使用電力量	9,175	9,048	18,835	24,677	19,216	25,139	12,280	11,300	19,050	21,296	21,776	12,094		
30	段原小学校	最大需要電力	59	113	143	191	190	191	145	67	177	166	140	82	217,478	191
		予定使用電力量	10,470	11,755	21,100	26,555	20,650	28,515	15,080	12,671	18,895	19,522	20,441	11,824		
31	比治山小学校	最大需要電力	90	150	201	216	204	210	195	82	205	211	202	146	298,597	216
		予定使用電力量	13,896	16,232	31,321	35,368	20,968	38,993	17,997	14,917	27,333	31,157	32,330	18,085		

番号	施設名	項目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
32	皆実小学校	最大需要電力	88	156	195	257	250	265	194	81	209	211	191	154	293,214	265
		予定使用電力量	13,169	14,836	26,524	30,040	23,394	39,887	18,642	15,766	26,640	29,335	34,111	20,870		
33	翠町小学校	最大需要電力	61	67	153	185	192	179	155	81	170	159	163	122	205,888	192
		予定使用電力量	9,624	9,161	18,275	24,925	17,671	27,801	12,772	11,295	19,775	20,449	21,930	12,210		
34	大河小学校	最大需要電力	60	72	118	138	144	161	115	62	125	137	127	77	176,744	161
		予定使用電力量	9,943	9,877	16,493	17,703	12,759	23,162	12,261	10,931	17,161	17,522	17,929	11,003		
35	黄金山小学校	最大需要電力	39	44	73	98	96	106	79	45	90	90	96	66	124,523	106
		予定使用電力量	7,009	6,996	10,058	12,734	9,085	14,779	9,077	8,609	12,085	12,373	12,965	8,753		
36	仁保小学校	最大需要電力	59	82	166	191	197	195	140	58	140	146	122	87	194,031	197
		予定使用電力量	10,160	10,883	19,273	22,264	16,426	26,917	13,783	11,485	17,291	16,893	17,654	11,002		
37	楠那小学校	最大需要電力	45	56	102	111	108	115	104	47	118	134	114	84	145,737	134
		予定使用電力量	8,190	7,500	13,668	16,685	8,366	18,089	10,066	9,084	13,970	14,323	15,778	10,018		
38	宇品東小学校	最大需要電力	71	98	213	226	219	229	194	85	178	188	161	115	253,842	229
		予定使用電力量	12,426	12,991	24,401	29,833	17,800	38,698	17,323	13,895	20,723	24,637	25,972	15,143		
39	宇品小学校	最大需要電力	132	151	286	292	290	292	257	131	294	293	289	211	416,265	294
		予定使用電力量	21,908	21,594	38,601	42,896	27,484	53,846	27,664	25,446	42,222	43,234	45,100	26,270		
40	元宇品小学校	最大需要電力	37	32	68	80	80	73	69	42	67	71	66	48	106,559	80
		予定使用電力量	6,367	6,219	8,895	10,633	8,776	11,391	8,001	8,068	10,033	9,968	10,221	7,987		
41	似島小・中学校	最大需要電力	48	46	87	111	114	114	84	56	90	96	90	69	132,841	114
		予定使用電力量	7,339	7,286	11,333	15,120	10,198	15,446	9,007	8,179	12,866	13,106	13,378	9,583		
42	似島学園小・中学校	最大需要電力	46	48	80	97	95	103	72	51	99	86	85	64	123,070	103
		予定使用電力量	6,458	7,464	10,462	12,415	10,498	14,618	8,182	7,469	10,560	12,418	13,646	8,880		
43	向洋新町小学校	最大需要電力	65	92	133	140	131	141	121	59	130	144	137	91	202,573	144
		予定使用電力量	11,682	12,258	19,463	20,445	13,859	24,871	14,958	13,091	17,788	19,195	21,148	13,815		
44	大芝小学校	最大需要電力	80	141	169	180	204	195	180	90	188	188	184	174	229,221	204
		予定使用電力量	10,323	12,107	20,898	24,873	18,212	30,143	14,514	12,890	23,293	23,853	25,279	12,836		
45	三篠小学校	最大需要電力	75	161	243	333	310	287	214	99	239	269	229	158	297,298	333
		予定使用電力量	13,597	15,923	26,782	34,725	21,205	37,657	20,051	18,933	29,275	30,283	30,820	18,047		
46	天満小学校	最大需要電力	47	74	96	121	126	120	88	58	110	120	114	98	161,448	126
		予定使用電力量	9,324	9,712	15,296	16,748	11,102	19,746	10,776	9,663	15,103	16,087	16,358	11,533		
47	観音小学校	最大需要電力	63	81	152	180	189	192	148	78	175	174	159	128	219,703	192
		予定使用電力量	11,463	11,021	20,867	24,458	16,176	27,671	14,725	13,578	19,683	21,715	23,790	14,556		
48	南観音小学校	最大需要電力	94	127	200	231	223	239	196	99	214	218	198	159	306,472	239
		予定使用電力量	16,050	16,319	30,359	36,085	20,071	38,978	21,070	18,364	27,442	29,741	31,372	20,621		
49	己斐小学校	最大需要電力	82	104	193	212	225	218	152	84	175	202	176	132	239,685	225
		予定使用電力量	12,649	13,429	21,519	24,084	17,252	31,609	15,244	13,919	22,944	25,217	25,973	15,846		
50	己斐東小学校	最大需要電力	33	38	78	98	96	95	68	43	83	85	80	58	117,174	98
		予定使用電力量	6,155	6,357	8,559	13,429	8,263	13,432	7,603	7,572	11,650	12,289	13,037	8,828		
51	山田小学校	最大需要電力	38	38	68	91	68	97	68	49	94	91	95	67	109,683	97
		予定使用電力量	6,484	6,651	9,204	12,384	6,779	12,059	7,075	7,084	10,479	11,236	12,469	7,779		
52	古田小学校	最大需要電力	85	100	209	282	260	286	157	91	215	206	184	147	237,156	286
		予定使用電力量	11,930	12,563	20,640	26,173	16,216	33,388	15,562	13,783	21,964	24,363	26,130	14,444		
53	庚午小学校	最大需要電力	82	113	187	253	247	251	182	91	229	238	193	116	282,527	253
		予定使用電力量	13,415	16,134	28,083	30,479	22,739	35,242	18,804	17,177	26,009	28,222	29,201	17,022		
54	草津小学校	最大需要電力	89	104	191	240	248	247	152	76	243	235	202	157	256,463	248
		予定使用電力量	12,290	14,561	25,966	27,881	17,575	32,499	15,575	14,443	25,449	26,503	27,726	15,995		
55	鈴が峰小学校	最大需要電力	47	45	79	111	113	116	64	48	98	99	90	78	146,275	116
		予定使用電力量	8,168	8,619	13,511	16,017	12,641	17,865	9,821	8,646	12,682	13,608	14,987	9,710		
56	井口小学校	最大需要電力	97	112	193	248	251	255	212	89	235	243	231	217	300,463	255
		予定使用電力量	14,852	16,631	27,549	32,159	17,378	38,863	20,663	17,347	28,150	29,600	35,214	22,057		
57	井口明神小学校	最大需要電力	54	60	113	136	135	148	94	60	123	130	128	100	179,387	148
		予定使用電力量	9,836	10,321	16,421	16,890	10,124	22,302	12,185	11,556	16,570	18,616	20,026	14,540		
58	己斐上小学校	最大需要電力	80	83	132	184	174	172	154	77	178	188	176	140	208,254	188
		予定使用電力量	10,717	10,958	19,074	21,451	15,508	23,621	13,638	13,048	20,593	21,399	23,864	14,383		
59	井口台小学校	最大需要電力	73	57	102	145	155	149	120	62	145	154	145	114	185,963	155
		予定使用電力量	9,879	10,264	16,819	20,560	13,368	22,349	12,577	10,829	16,992	18,152	21,273	12,901		
60	高須小学校	最大需要電力	66	77	122	155	164	169	140	90	166	176	151	116	247,058	176
		予定使用電力量	14,077	14,362	22,121	25,227	17,297	27,007	19,648	17,019	23,771	23,786	25,275	17,468		
61	古田台小学校	最大需要電力	64	67	101	115	131	126	71	68	121	111	105	83	167,284	131
		予定使用電力量	9,975	11,039	17,163	18,667	12,478	18,032	10,763	10,293	14,815	15,502	16,429	12,128		
62	八木小学校	最大需要電力	51	76	143	165	163	166	100	74	141	150	147	122	181,731	166
		予定使用電力量	9,186	10,360	15,945	18,820	12,670	22,605	10,943	11,840	18,031	18,802	19,906	12,623		
63	緑井小学校	最大需要電力	86	116	204	210	201	212	177	87	204	211	189	143	255,134	212
		予定使用電力量	12,488	13,816	25,210	28,182	15,949	31,473	14,895	14,611	26,051	27,546	28,474	16,439		
64	川内小学校	最大需要電力	106	242	316	353	344	371	299	91	264	290	240	158	374,358	371
		予定使用電力量	16,787	21,632	39,493	45,939	26,362	55,777	23,294	19,506	33,183	35,323	35,763	21,299		
65	中筋小学校	最大需要電力	66	87	193	230	208	221	155	84	198	187	186	238,477	230	
		予定使用電力量	11,360	13,181	23,477	26,396	17,880	28,716	14,516	13,998	23,645	24,017	26,279			15,012

番号	施設名	項目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
66	古市小学校	最大需要電力	69	100	164	196	214	224	153	85	182	178	160	123	233,605	224
		予定使用電力量	11,027	14,124	23,059	24,771	16,892	30,438	14,451	13,769	22,967	22,829	23,967	15,311		
67	大町小学校	最大需要電力	81	68	213	271	241	254	173	85	196	203	188	121	222,528	271
		予定使用電力量	10,554	11,232	20,274	25,158	13,764	29,388	13,794	12,588	22,422	24,426	24,996	13,932		
68	毘沙門台小学校	最大需要電力	58	65	116	148	165	167	108	71	148	153	153	132	193,464	167
		予定使用電力量	10,233	10,940	15,855	18,922	14,961	22,889	11,920	11,457	19,844	20,703	23,017	12,723		
69	安東小学校	最大需要電力	64	91	178	192	187	202	146	86	164	179	151	124	239,266	202
		予定使用電力量	12,838	13,462	23,102	25,991	17,953	31,092	15,660	14,034	22,620	23,142	24,522	14,850		
70	上安小学校	最大需要電力	49	58	86	114	130	131	84	55	131	107	101	71	185,675	131
		予定使用電力量	12,228	12,583	17,410	19,682	13,966	20,434	13,037	12,406	17,947	16,481	16,380	13,121		
71	安小学校	最大需要電力	54	70	185	215	204	218	138	82	162	138	137	96	214,437	218
		予定使用電力量	9,875	10,819	21,600	28,983	20,073	30,987	13,407	11,511	18,429	18,104	18,940	11,709		
72	安北小学校	最大需要電力	64	90	115	161	144	157	128	69	150	141	139	117	217,574	161
		予定使用電力量	12,536	14,495	20,830	22,598	13,353	25,711	14,596	14,414	21,066	20,205	22,684	15,086		
73	安西小学校	最大需要電力	60	70	93	121	129	129	90	75	151	143	138	99	183,063	151
		予定使用電力量	10,076	11,614	16,313	17,344	12,669	19,169	12,475	12,266	18,690	18,939	20,433	13,075		
74	祇園小学校	最大需要電力	86	149	206	274	264	279	205	119	260	276	252	175	308,749	279
		予定使用電力量	15,644	18,039	29,398	33,648	20,104	40,608	19,653	18,733	29,974	30,987	32,800	19,161		
75	山本小学校	最大需要電力	79	136	196	236	223	238	186	100	254	250	221	169	282,484	254
		予定使用電力量	12,786	15,808	27,929	29,364	17,291	37,988	17,439	15,995	29,682	30,004	31,029	17,169		
76	長束小学校	最大需要電力	93	74	126	161	159	164	127	95	186	194	167	138	236,326	194
		予定使用電力量	11,436	11,864	19,607	22,498	14,221	23,711	14,128	15,619	28,264	27,270	29,581	18,127		
77	原小学校	最大需要電力	89	120	185	244	260	259	190	84	244	253	230	136	283,490	260
		予定使用電力量	13,369	15,973	26,155	27,866	19,680	36,057	17,512	15,483	29,282	31,032	33,269	17,812		
78	原南小学校	最大需要電力	60	85	151	164	162	160	148	137	157	159	161	113	228,269	164
		予定使用電力量	11,230	12,150	22,080	27,171	17,404	29,411	15,164	13,762	20,640	21,855	24,134	13,268		
79	戸山小・中学校	最大需要電力	71	62	92	114	124	121	75	101	155	163	157	130	244,389	163
		予定使用電力量	14,410	13,753	17,944	21,583	17,377	19,700	15,524	18,816	27,281	27,208	29,177	21,616		
80	伴小学校	最大需要電力	104	137	216	306	274	288	180	145	282	278	263	188	343,308	306
		予定使用電力量	15,705	18,864	32,659	34,787	21,958	38,462	22,275	21,491	36,939	38,655	39,872	21,641		
81	梅林小学校	最大需要電力	68	87	177	179	179	181	177	73	166	170	170	162	267,062	181
		予定使用電力量	11,599	13,061	22,449	31,442	24,412	32,005	16,363	13,807	25,938	28,515	29,815	17,656		
82	伴東小学校	最大需要電力	70	92	151	174	180	187	125	78	185	171	170	139	222,419	187
		予定使用電力量	11,662	13,254	21,050	22,884	16,896	24,681	13,949	12,972	22,870	23,383	24,010	14,808		
83	長東西小学校	最大需要電力	73	74	125	160	150	178	94	70	149	144	135	120	177,875	178
		予定使用電力量	9,583	9,839	15,553	19,026	13,600	22,349	10,629	11,122	17,964	16,974	19,219	12,017		
84	大塚小学校	最大需要電力	79	86	124	174	173	179	137	84	148	158	141	115	230,503	179
		予定使用電力量	13,861	14,850	21,356	24,400	15,702	26,545	15,576	15,364	20,957	21,524	23,603	16,765		
85	伴南小学校	最大需要電力	182	119	166	204	194	182	164	170	273	280	265	220	333,208	280
		予定使用電力量	16,740	17,581	23,821	25,570	18,364	27,460	20,860	21,452	43,322	44,595	44,767	28,676		
86	東野小学校	最大需要電力	107	138	197	242	250	242	186	124	250	255	242	166	377,646	255
		予定使用電力量	21,105	24,518	34,870	34,754	23,387	41,604	25,422	25,423	39,482	39,635	41,146	26,300		
87	春日野小学校	最大需要電力	127	158	257	272	301	284	190	198	356	344	306	248	469,224	356
		予定使用電力量	24,366	26,599	39,104	41,215	28,543	48,991	31,770	33,276	52,836	52,770	53,634	36,120		
88	井原小学校	最大需要電力	30	24	40	42	40	49	18	28	33	36	34	31	61,317	49
		予定使用電力量	3,545	3,571	6,940	7,326	5,918	6,410	3,264	4,156	5,118	5,326	5,238	4,505		
89	志屋小学校	最大需要電力	25	26	31	37	41	37	22	24	32	32	43	28	53,650	43
		予定使用電力量	3,535	3,664	4,367	5,303	4,585	4,932	3,871	4,059	4,983	4,998	5,072	4,281		
90	高南小学校	最大需要電力	50	47	73	92	93	125	64	64	111	112	101	88	150,144	125
		予定使用電力量	8,763	8,448	10,818	12,517	10,564	13,377	8,515	12,192	17,357	18,489	17,199	11,905		
91	三田小学校	最大需要電力	42	42	67	71	66	70	51	57	67	71	68	60	106,366	71
		予定使用電力量	5,496	6,416	10,571	13,637	8,036	11,089	6,475	7,266	9,731	10,160	10,245	7,244		
92	狩小川小学校	最大需要電力	44	43	60	79	91	91	40	59	90	92	89	63	116,614	92
		予定使用電力量	6,682	6,897	10,436	11,649	9,144	11,481	7,173	8,000	11,507	12,210	12,999	8,436		
93	深川小学校	最大需要電力	64	102	141	169	169	170	137	80	169	192	176	131	204,804	192
		予定使用電力量	8,804	9,909	19,763	21,698	15,689	23,650	12,426	12,348	21,203	22,376	24,035	12,903		
94	亀崎小学校	最大需要電力	46	71	109	130	124	123	75	60	118	122	118	89	161,174	130
		予定使用電力量	7,271	8,621	13,091	16,694	11,709	18,289	8,981	9,980	17,996	19,485	18,076	10,981		
95	真亀小学校	最大需要電力	41	44	86	106	111	108	69	45	99	99	93	66	128,791	111
		予定使用電力量	6,148	6,839	12,738	16,020	11,238	14,906	7,996	7,722	11,686	12,164	12,591	8,743		
96	落合東小学校	最大需要電力	54	52	115	141	132	136	77	56	118	138	123	99	165,763	141
		予定使用電力量	8,717	9,905	15,915	18,491	11,796	19,167	10,500	10,720	15,574	17,294	17,215	10,469		
97	落合小学校	最大需要電力	68	92	137	147	136	155	111	60	151	141	137	101	207,410	155
		予定使用電力量	10,668	11,601	21,112	20,491	15,399	24,067	14,573	12,779	19,382	21,075	22,209	14,054		
98	口田東小学校	最大需要電力	60	114	204	210	211	211	135	72	172	169	147	126	240,720	211
		予定使用電力量	9,509	11,398	23,053	28,216	21,636	32,819	12,595	11,537	22,839	24,631	26,168	16,319		
99	口田小学校	最大需要電力	62	110	165	192	189	197	171	83	167	175	161	136	223,339	197
		予定使用電力量	11,511	12,908	22,817	24,755	16,044	28,443	14,398	13,855	20,208	21,405	23,351	13,644		

番号	施設名	項目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
100	大林小学校	最大需要電力	33	33	45	58	66	61	30	34	68	68	68	55	88,739	68
		予定使用電力量	5,490	5,788	7,462	7,940	6,574	9,007	6,100	6,328	8,604	9,462	9,416	6,568		
101	三入小学校	最大需要電力	61	86	161	199	191	190	145	60	150	163	145	121	194,087	199
		予定使用電力量	9,424	10,472	18,790	24,073	15,881	23,489	11,455	10,704	17,970	19,033	20,436	12,360		
102	可部小学校	最大需要電力	52	61	177	204	203	217	137	66	151	187	171	151	232,066	217
		予定使用電力量	10,842	11,893	22,354	26,238	21,972	23,489	13,895	12,421	23,863	24,857	25,226	15,016		
103	可部南小学校	最大需要電力	60	77	157	191	182	198	123	83	200	183	173	138	218,114	200
		予定使用電力量	10,553	12,646	18,866	21,769	14,276	26,358	12,639	13,358	22,349	23,943	25,894	15,463		
104	亀山小学校	最大需要電力	140	163	199	222	212	218	142	113	228	224	206	180	244,257	228
		予定使用電力量	11,583	13,012	23,447	25,455	15,447	26,297	14,572	16,126	25,673	27,431	28,532	16,682		
105	亀山南小学校	最大需要電力	48	49	100	108	102	119	66	53	114	115	117	100	160,433	119
		予定使用電力量	8,203	8,702	15,646	18,143	11,273	17,556	9,617	9,996	15,557	15,970	17,916	11,854		
106	鈴張小学校	最大需要電力	31	31	39	50	57	71	38	41	57	64	55	53	84,570	71
		予定使用電力量	5,174	5,564	7,340	7,562	6,171	8,464	6,497	6,217	8,118	8,846	8,565	6,052		
107	飯室小学校	最大需要電力	34	27	50	60	65	67	39	34	70	68	63	48	85,810	70
		予定使用電力量	4,588	4,904	8,037	9,576	6,422	8,775	5,772	5,761	8,451	8,756	8,871	5,897		
108	筒瀬小学校	最大需要電力	32	37	37	45	36	45	29	35	53	63	57	49	61,745	63
		予定使用電力量	3,856	3,850	4,879	6,551	3,979	5,235	4,145	4,603	6,185	6,029	7,190	5,243		
109	日浦小学校	最大需要電力	47	44	87	103	117	113	61	73	125	128	118	97	138,191	128
		予定使用電力量	6,921	7,264	10,432	10,888	7,984	13,353	8,604	9,465	15,380	17,226	18,605	12,069		
110	久地南小学校	最大需要電力	40	38	68	80	90	92	44	49	86	77	86	68	119,184	92
		予定使用電力量	6,357	6,426	11,096	13,258	8,694	12,050	7,288	7,838	11,943	12,538	13,652	8,044		
111	倉掛小学校	最大需要電力	44	45	71	85	84	86	57	45	95	99	98	74	127,692	99
		予定使用電力量	7,350	7,524	11,078	12,421	9,304	13,910	8,651	8,838	12,934	13,218	13,842	8,622		
112	三入東小学校	最大需要電力	57	47	79	98	87	72	57	79	92	85	64	57	122,101	98
		予定使用電力量	7,388	7,277	12,194	11,646	7,553	12,799	8,802	8,594	11,595	12,647	12,742	8,864		
113	瀬野小学校	最大需要電力	69	98	130	142	118	139	92	90	137	131	125	98	163,609	142
		予定使用電力量	8,951	10,678	15,182	15,991	10,423	18,586	10,729	10,660	17,221	16,357	18,097	10,734		
114	中野東小学校	最大需要電力	48	64	115	141	167	159	92	58	118	131	110	75	167,771	167
		予定使用電力量	8,746	9,542	14,961	16,955	14,184	20,752	10,578	10,756	16,681	17,040	17,147	10,429		
115	中野小学校	最大需要電力	70	102	140	181	170	180	134	76	183	170	147	109	170,019	183
		予定使用電力量	9,944	11,628	19,014	19,066	12,394	23,015	12,096	12,138	194	18,654	19,728	12,148		
116	畑賀小学校	最大需要電力	40	56	85	115	114	107	89	62	104	106	105	77	152,771	115
		予定使用電力量	8,154	9,045	15,074	16,872	11,916	15,864	9,986	9,686	15,674	14,351	15,783	10,366		
117	阿戸小・中学校	最大需要電力	68	64	69	82	90	91	64	80	129	141	139	117	181,330	141
		予定使用電力量	11,144	11,076	13,985	15,035	11,643	16,603	11,822	13,342	19,672	20,035	21,234	15,739		
118	船越小学校	最大需要電力	77	136	190	196	191	191	176	85	189	193	194	157	269,072	196
		予定使用電力量	13,151	14,364	25,824	29,286	19,012	32,751	15,935	14,732	28,057	27,641	29,467	18,852		
119	矢野西小学校	最大需要電力	74	111	169	181	177	177	158	79	170	170	155	124	208,629	181
		予定使用電力量	9,501	10,434	18,935	20,666	15,063	27,726	13,420	13,213	21,097	21,865	22,622	14,087		
120	矢野小学校	最大需要電力	79	117	159	166	164	164	125	78	159	164	162	124	235,904	166
		予定使用電力量	12,214	14,271	22,735	25,995	16,129	30,234	14,279	14,627	21,993	22,927	24,429	16,071		
121	矢野南小学校	最大需要電力	74	77	130	161	133	143	105	95	163	154	145	111	205,153	163
		予定使用電力量	12,352	13,531	20,470	21,721	11,173	21,881	13,312	13,365	20,043	20,450	22,550	14,305		
122	みどり坂小学校	最大需要電力	126	145	219	271	288	296	177	127	299	271	254	199	419,305	299
		予定使用電力量	21,745	23,035	38,486	42,592	28,531	43,474	26,389	27,265	39,950	47,766	48,515	31,557		
123	石内小学校	最大需要電力	43	36	74	92	93	110	66	48	106	120	106	77	151,566	120
		予定使用電力量	8,100	8,115	13,515	17,204	11,926	15,530	9,973	9,372	13,309	16,590	17,246	10,686		
124	河内小学校	最大需要電力	45	47	56	60	88	82	50	45	73	76	73	55	104,463	88
		予定使用電力量	5,864	7,064	10,452	11,663	8,226	12,035	3,981	6,464	9,668	10,101	11,441	7,504		
125	八幡小学校	最大需要電力	63	68	131	167	173	159	119	74	193	200	176	138	209,362	200
		予定使用電力量	10,100	11,540	19,984	23,479	13,019	24,367	12,969	12,259	21,591	22,198	23,730	14,126		
126	八幡東小学校	最大需要電力	69	66	172	210	190	188	143	76	184	192	167	121	215,288	210
		予定使用電力量	10,824	11,157	19,598	26,152	13,338	26,270	12,447	12,119	21,241	22,436	25,389	14,317		
127	五日市観音西小学校	最大需要電力	78	72	138	152	153	151	111	89	160	159	164	128	229,703	164
		予定使用電力量	11,519	11,638	20,692	23,561	17,067	25,538	17,822	21,330	22,621	23,380	19,606	14,929		
128	五日市観音小学校	最大需要電力	73	65	164	166	181	181	137	68	175	177	173	130	234,315	181
		予定使用電力量	11,899	12,553	21,448	25,147	16,705	29,226	14,306	12,834	25,246	23,442	27,013	14,496		
129	五月が丘小学校	最大需要電力	59	49	89	139	138	147	70	58	143	153	147	137	181,983	153
		予定使用電力量	9,098	9,199	15,187	19,325	12,042	19,009	11,470	10,911	19,864	20,259	21,941	13,678		
130	美鈴が丘小学校	最大需要電力	63	69	144	224	216	203	135	66	212	226	218	155	226,769	226
		予定使用電力量	10,256	11,317	17,437	24,940	16,944	24,749	13,274	12,455	25,248	27,457	27,827	14,865		
131	五日市中央小学校	最大需要電力	57	44	119	165	148	147	90	57	125	135	123	105	166,888	165
		予定使用電力量	8,196	8,867	13,342	17,532	11,261	21,708	10,444	10,163	15,661	17,334	19,743	12,637		
132	五日市小学校	最大需要電力	77	76	166	223	218	221	158	83	217	212	197	148	266,655	223
		予定使用電力量	14,505	16,646	23,824	27,933	18,589	35,178	17,492	16,732	24,318	26,135	28,342	16,961		
133	五日市東小学校	最大需要電力	62	71	111	199	184	197	110	65	158	167	153	115	204,819	199
		予定使用電力量	10,815	12,366	17,584	22,036	15,096	25,015	13,502	12,834	19,740	20,615	22,022	13,194		

番号	施設名	項目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
134	五日市南小学校	最大需要電力	81	72	162	212	206	220	173	61	217	216	213	151	259,121	220
		予定使用電力量	12,556	12,781	20,932	28,135	21,446	35,987	15,944	13,706	24,041	26,619	30,160	16,814		
135	楽々園小学校	最大需要電力	58	72	122	189	197	189	119	62	143	146	138	91	225,063	197
		予定使用電力量	11,959	12,377	21,532	26,892	18,765	31,191	14,660	14,021	19,237	19,537	21,113	13,779		
136	藤の木小学校	最大需要電力	37	37	63	70	77	85	58	56	101	94	84	65	121,334	101
		予定使用電力量	6,883	7,216	12,124	14,380	7,803	11,798	8,344	8,254	11,567	12,035	12,653	8,277		
137	彩が丘小学校	最大需要電力	43	42	68	92	107	89	73	52	88	94	90	73	138,339	107
		予定使用電力量	7,556	7,920	13,460	15,448	8,247	13,888	10,829	10,100	13,010	13,798	14,575	9,508		
138	湯来東小学校	最大需要電力	21	23	51	47	44	62	26	36	56	56	56	40	69,891	62
		予定使用電力量	3,920	4,107	5,692	6,913	5,136	6,496	4,175	5,159	7,175	7,675	7,885	5,558		
139	湯来南小学校	最大需要電力	31	27	61	71	75	69	42	50	82	83	85	79	81,889	85
		予定使用電力量	2,768	2,596	4,110	6,101	3,150	8,919	6,726	7,835	10,708	12,051	13,191	3,734		
140	石内北小学校	最大需要電力	91	106	162	224	222	232	116	133	229	242	236	195	334,688	242
		予定使用電力量	15,161	16,469	26,063	30,745	22,717	33,312	20,816	22,043	38,717	40,507	42,011	26,127		
141	幟町中学校	最大需要電力	53	83	132	151	150	148	120	85	139	144	134	95	221,446	151
		予定使用電力量	10,379	11,236	18,836	27,743	21,225	25,328	13,151	12,458	22,393	22,544	21,585	14,568		
142	吉島中学校	最大需要電力	61	64	123	157	161	138	114	59	136	125	111	88	223,117	161
		予定使用電力量	10,640	11,085	22,140	29,527	25,009	27,108	14,316	12,053	19,024	19,809	19,452	12,954		
143	国泰寺中学校	最大需要電力	79	104	182	221	254	248	172	125	215	229	207	160	319,278	254
		予定使用電力量	16,680	16,596	25,956	35,148	30,408	39,276	19,584	18,522	30,564	32,190	33,174	21,180		
144	江波中学校	最大需要電力	87	85	184	209	234	213	166	120	213	190	169	145	290,232	234
		予定使用電力量	16,378	14,978	24,502	35,111	28,241	32,707	18,033	19,000	26,807	27,057	27,918	19,500		
145	温品中学校	最大需要電力	46	51	74	94	97	94	76	77	102	121	105	68	155,677	121
		予定使用電力量	8,854	9,136	13,298	15,061	12,336	16,009	11,339	10,291	15,977	16,565	16,770	10,041		
146	戸坂中学校	最大需要電力	73	84	197	236	230	219	184	105	207	215	208	174	298,550	236
		予定使用電力量	15,346	15,469	28,318	35,235	24,972	34,992	18,158	17,981	27,103	28,389	31,935	20,652		
147	牛田中学校	最大需要電力	71	101	154	191	200	196	117	74	179	177	181	145	263,282	200
		予定使用電力量	14,812	14,410	23,755	29,055	19,639	29,710	17,482	16,631	24,841	27,008	28,154	17,785		
148	二葉中学校	最大需要電力	83	142	220	271	280	275	219	95	209	200	188	167	360,693	280
		予定使用電力量	18,307	22,034	36,214	40,616	32,224	47,662	23,789	19,978	30,113	31,376	34,985	23,395		
149	福木中学校	最大需要電力	44	38	101	131	129	130	90	109	143	150	147	125	190,879	150
		予定使用電力量	9,320	8,820	14,175	18,111	17,419	19,855	11,254	11,983	20,385	23,193	23,663	12,701		
150	早稲田中学校	最大需要電力	59	38	66	93	98	99	71	49	85	102	97	71	144,258	102
		予定使用電力量	7,582	7,164	12,624	18,412	15,374	18,357	8,810	7,861	11,972	13,269	13,835	8,998		
151	大州中学校	最大需要電力	82	107	169	211	194	211	154	58	152	143	139	103	239,713	211
		予定使用電力量	11,846	12,767	23,351	31,998	22,111	34,533	16,313	13,030	20,120	19,900	20,977	12,767		
152	段原中学校	最大需要電力	65	82	192	217	200	205	142	78	185	191	170	124	301,908	217
		予定使用電力量	13,291	13,334	29,062	37,246	27,939	39,531	20,619	17,492	29,199	29,298	28,605	16,292		
153	翠町中学校	最大需要電力	67	97	130	227	207	214	151	72	154	158	141	91	296,900	227
		予定使用電力量	17,330	19,059	28,763	36,017	28,781	39,073	20,064	18,084	22,227	23,907	25,632	17,963		
154	仁保中学校	最大需要電力	47	59	129	138	145	143	107	48	93	105	91	69	157,335	145
		予定使用電力量	8,557	8,333	14,719	19,988	14,360	20,292	10,584	9,308	14,141	14,126	13,523	9,404		
155	楠那中学校	最大需要電力	39	38	65	104	73	73	38	38	59	65	53	46	101,616	104
		予定使用電力量	6,082	5,992	9,927	15,544	10,229	11,351	5,909	6,277	8,250	7,895	8,092	6,068		
156	宇品中学校	最大需要電力	80	128	209	226	226	235	167	75	198	207	190	161	334,030	235
		予定使用電力量	15,929	16,652	31,792	40,995	35,880	39,281	20,380	17,110	30,378	31,226	33,151	21,256		
157	中広中学校	最大需要電力	80	112	173	196	218	219	149	90	193	202	176	134	316,851	219
		予定使用電力量	17,009	17,431	27,475	33,977	25,907	39,993	21,282	19,859	30,522	31,171	31,391	20,834		
158	観音中学校	最大需要電力	100	109	170	230	246	235	189	110	222	211	203	153	370,218	246
		予定使用電力量	22,315	21,378	30,827	41,455	31,790	43,366	28,012	22,702	34,682	34,876	35,089	23,726		
159	己斐中学校	最大需要電力	64	63	137	143	168	171	92	59	140	153	129	109	210,938	171
		予定使用電力量	10,788	10,630	16,195	24,626	21,074	25,498	11,822	11,160	21,034	22,349	21,391	14,371		
160	庚午中学校	最大需要電力	94	86	163	198	193	191	157	94	211	192	185	151	307,567	211
		予定使用電力量	16,213	16,591	27,899	36,150	25,393	33,673	21,653	18,971	28,945	30,157	31,141	20,781		
161	井口中学校	最大需要電力	64	78	208	250	259	262	182	62	176	177	155	124	286,263	262
		予定使用電力量	12,865	13,444	25,243	39,434	37,844	43,612	17,903	14,241	21,034	22,414	23,595	14,634		
162	古田中学校	最大需要電力	67	90	168	235	244	232	154	68	198	188	178	137	270,376	244
		予定使用電力量	13,386	14,854	26,886	37,150	25,835	38,569	1,688	14,927	25,034	27,193	28,026	16,828		
163	己斐上中学校	最大需要電力	50	66	78	118	115	101	93	57	101	100	93	72	169,142	118
		予定使用電力量	10,202	10,613	14,520	19,012	14,318	17,258	12,963	11,199	15,509	15,255	16,490	11,803		
164	井口台中学校	最大需要電力	58	58	114	133	153	162	99	65	112	114	109	88	209,852	162
		予定使用電力量	11,958	11,619	19,518	25,175	20,702	27,336	14,314	12,575	16,635	17,583	18,650	13,787		
165	城南中学校	最大需要電力	84	125	203	229	245	244	175	77	211	225	205	168	341,621	245
		予定使用電力量	16,162	17,393	29,352	41,294	33,290	41,726	20,098	17,623	31,730	34,750	35,278	22,925		
166	安佐中学校	最大需要電力	113	117	177	215	227	231	177	73	182	204	212	160	289,217	231
		予定使用電力量	14,348	16,648	24,461	34,277	29,009	37,307	17,250	16,212	24,386	28,454	29,192	17,673		
167	安西中学校	最大需要電力	52	61	133	157	162	162	94	72	143	153	127	92	221,703	162
		予定使用電力量	11,297	12,401	17,242	25,128	22,690	25,742	13,037	12,110	22,068	22,514	23,590	13,884		

番号	施設名	項目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
168	祇園中学校	最大需要電力	130	222	261	297	299	290	266	152	295	299	289	216	461,877	299
		予定使用電力量	23,544	26,451	42,817	45,629	40,117	52,941	33,798	29,996	46,269	45,730	47,894	26,691		
169	祇園東中学校	最大需要電力	69	99	205	216	226	220	191	83	174	170	155	132	298,620	226
		予定使用電力量	13,990	16,024	28,394	36,361	26,031	39,337	17,281	15,670	28,823	29,224	29,611	17,874		
170	伴中学校	最大需要電力	90	142	184	210	213	210	176	99	173	201	191	151	314,106	213
		予定使用電力量	16,524	19,674	29,109	34,633	23,867	37,945	20,307	17,361	25,916	33,481	33,361	21,928		
171	安佐南中学校	最大需要電力	56	73	126	171	178	164	106	72	164	155	149	116	238,669	178
		予定使用電力量	12,672	14,722	20,710	29,431	25,498	27,869	15,053	13,459	21,586	21,463	22,579	13,627		
172	長東中学校	最大需要電力	54	77	119	138	130	139	105	54	137	123	117	102	196,904	139
		予定使用電力量	10,620	12,226	19,020	22,865	14,928	23,633	12,850	10,250	19,505	19,090	19,094	12,823		
173	高取北中学校	最大需要電力	48	68	105	135	141	111	106	75	133	137	127	113	223,140	141
		予定使用電力量	12,468	13,511	22,152	25,734	18,721	21,962	14,828	13,594	19,901	23,129	22,762	14,378		
174	城山北中学校	最大需要電力	85	67	122	147	170	157	117	64	120	131	122	101	237,807	170
		予定使用電力量	14,758	16,052	21,846	26,680	19,514	26,818	18,244	15,050	20,212	21,306	22,397	14,930		
175	東原中学校	最大需要電力	71	125	202	228	227	232	130	72	159	178	168	141	287,308	232
		予定使用電力量	13,713	17,093	26,812	34,535	30,630	37,427	17,341	16,348	24,127	25,729	27,056	16,497		
176	大塚中学校	最大需要電力	102	89	196	272	266	255	164	105	256	289	233	161	379,566	289
		予定使用電力量	19,631	23,242	28,194	35,108	30,439	40,273	25,422	24,126	40,554	41,922	43,806	26,849		
177	白木中学校	最大需要電力	42	42	65	82	86	82	63	51	82	87	80	79	131,346	87
		予定使用電力量	7,409	8,464	11,040	13,442	12,161	13,701	9,826	9,391	11,424	12,457	12,019	10,012		
178	高陽中学校	最大需要電力	40	44	106	118	124	131	83	59	127	126	106	83	175,266	131
		予定使用電力量	9,163	9,978	14,616	18,847	17,268	20,742	11,493	11,312	16,462	16,763	17,037	11,585		
179	落合中学校	最大需要電力	59	75	105	117	122	142	101	88	126	145	125	102	192,873	145
		予定使用電力量	10,238	12,114	15,678	21,564	16,842	21,850	12,521	10,601	18,210	19,922	20,322	13,011		
180	可部中学校	最大需要電力	58	90	142	180	181	183	133	63	167	175	155	117	229,467	183
		予定使用電力量	11,655	13,171	21,508	28,133	19,926	28,689	13,777	12,737	22,267	21,522	22,065	14,017		
181	亀山中学校	最大需要電力	56	113	172	196	202	193	148	88	193	165	152	124	262,123	202
		予定使用電力量	13,681	16,803	25,796	29,987	21,010	30,735	17,808	16,354	25,299	24,458	24,172	16,020		
182	清和中学校	最大需要電力	57	54	74	94	102	94	60	52	113	91	102	75	136,108	113
		予定使用電力量	8,626	8,746	11,865	14,528	10,828	15,393	5,812	8,309	14,149	13,545	13,944	10,363		
183	日浦中学校	最大需要電力	46	48	56	68	65	63	70	48	80	101	92	77	145,417	101
		予定使用電力量	8,468	7,992	9,736	13,596	12,541	13,059	10,406	10,708	16,157	15,278	16,438	11,038		
184	亀崎中学校	最大需要電力	37	45	52	67	68	72	63	45	102	94	82	65	195,367	102
		予定使用電力量	9,281	9,551	11,520	14,383	11,783	14,499	17,761	15,472	22,962	27,551	29,120	11,484		
185	三入中学校	最大需要電力	50	52	109	121	142	131	74	59	125	122	113	98	190,249	142
		予定使用電力量	10,750	11,767	18,158	24,365	20,628	23,771	13,464	11,549	19,428	2,049	19,710	14,610		
186	口田中学校	最大需要電力	80	101	157	179	189	187	117	93	185	192	191	170	297,999	192
		予定使用電力量	15,091	18,022	25,099	31,368	26,918	31,574	18,818	18,367	28,951	30,686	33,622	19,483		
187	瀬野川中学校	最大需要電力	97	101	154	150	158	160	137	143	154	161	146	132	193,379	161
		予定使用電力量	12,007	13,608	19,958	23,153	17,220	29,330	8,907	9,787	13,559	14,660	15,278	15,912		
188	船越中学校	最大需要電力	52	52	98	122	120	117	85	60	105	88	93	80	155,729	122
		予定使用電力量	9,774	9,903	15,978	19,975	15,584	18,860	1,095	9,828	15,542	14,236	15,168	9,786		
189	矢野中学校	最大需要電力	63	116	154	191	175	184	132	69	162	177	179	159	253,084	191
		予定使用電力量	14,674	15,809	23,453	27,704	20,196	30,838	15,874	16,070	23,554	22,826	23,760	18,326		
190	瀬野川東中学校	最大需要電力	59	130	164	206	222	194	152	70	175	182	163	122	240,462	222
		予定使用電力量	12,518	13,714	22,177	27,356	17,778	27,719	16,198	14,800	23,484	24,710	24,781	15,227		
191	三和中学校	最大需要電力	74	80	118	143	145	135	120	136	178	178	175	170	268,272	178
		予定使用電力量	15,160	16,336	23,280	24,904	18,050	27,920	17,124	17,428	29,120	28,715	30,842	19,393		
192	五日市観音中学校	最大需要電力	68	88	141	163	163	163	130	91	161	164	154	125	243,111	164
		予定使用電力量	11,585	12,626	20,479	28,692	23,658	31,651	14,379	13,914	22,940	23,584	25,024	14,579		
193	五月が丘中学校	最大需要電力	46	50	79	105	96	104	53	66	95	107	95	83	172,097	107
		予定使用電力量	10,262	9,842	14,466	19,295	15,948	19,005	11,703	11,131	14,717	17,132	16,931	11,665		
194	美鈴が丘中学校	最大需要電力	44	49	71	96	104	93	76	77	102	106	93	73	158,409	106
		予定使用電力量	9,515	9,842	14,974	17,046	10,516	16,225	11,136	11,712	14,398	16,053	15,907	11,085		
195	五日市中学校	最大需要電力	104	107	218	248	248	247	175	124	248	248	248	190	350,416	248
		予定使用電力量	16,876	22,882	32,559	38,326	28,013	41,508	21,491	19,617	34,287	36,021	37,252	21,584		
196	五日市中学校 グラウンド	最大需要電力	65	32	65	64	32	64	32	0	0	0	0	64	3,158	65
		予定使用電力量	193	256	284	325	271	529	269	185	189	199	186	272		
197	五日市南中学校	最大需要電力	55	57	136	202	184	171	117	56	154	149	136	105	232,694	202
		予定使用電力量	12,418	11,459	19,012	28,462	23,612	29,020	14,411	13,184	21,295	21,881	23,163	14,777		
198	城山中学校	最大需要電力	57	60	111	158	165	157	94	62	116	106	110	73	201,503	165
		予定使用電力量	11,280	11,922	17,437	24,685	22,240	25,806	12,968	12,833	15,526	16,720	17,645	12,441		
199	湯来中学校	最大需要電力	28	18	26	47	31	29	66	69	78	83	83	76	93,396	83
		予定使用電力量	5,216	4,536	4,654	8,626	4,380	5,342	8,949	10,113	10,613	10,737	11,141	9,089		
200	砂谷中学校	最大需要電力	35	26	43	46	57	43	34	48	71	69	68	54	95,572	71
		予定使用電力量	5,448	5,413	7,370	10,408	8,016	9,213	6,166	6,946	9,034	9,506	10,591	7,461		
備考			令和5年4 月の実績	令和5年5 月の実績	令和5年6 月の実績	令和5年7 月の実績	令和5年8 月の実績	令和5年9 月の実績	令和4年10 月の実績	令和4年11 月の実績	令和4年12 月の実績	令和5年1 月の実績	令和5年2 月の実績	令和5年3 月の実績		
合計使用電力量(全校・月別)・契約電力計			2,274,601	2,468,282	4,000,150	4,781,591	3,453,108	5,229,651	2,833,626	2,690,072	4,191,503	4,387,587	4,617,846	2,900,213	43,828,230	35,481