

観測井 No.1 水質測定結果(令和6年度)

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
観測項目	天候	-	-	曇	晴	曇	曇	曇	晴						
	採取時刻	時:分	-	10:17	10:00	9:52	10:07	9:59	10:25						
	気温	℃	-	17.6	18.2	23.3	29.0	28.8	31.7						
	水温	℃	-	16.3	16.2	16.7	16.2	16.8	17.2						
測定項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	-	-	-	6.6(22℃)	-	-	6.5(21℃)	-						
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	-	0.5	-	-	0.9	-						
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	1未満	-	-	3	-						
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-						
	フェノール類	mg/L	-	-	0.2未満	-	-	0.2未満	-						
	銅	mg/L	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						
	亜鉛	mg/L	-	-	0.002	-	-	0.001	-						
	溶解性鉄	mg/L	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-						
	溶解性マンガン	mg/L	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-						
	全クロム	mg/L	-	-	0.2未満	-	-	0.2未満	-						
	カドミウム	mg/L	0.003	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	検出されず	-	-	検出されず	-						
	鉛	mg/L	0.01	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						
	六価クロム	mg/L	0.05	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-						
	砒素	mg/L	0.01	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						
	総水銀	mg/L	0.0005	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	検出されず	-	-	検出されず	-						
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	検出されず	-	-	検出されず	-						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-						
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						
	クロロエチレン	mg/L	0.002	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-						
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						
	チウラム	mg/L	0.006	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-						
	シマジン	mg/L	0.003	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-						
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						
	セレン	mg/L	0.01	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-						
ほう素	mg/L	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-							
ふっ素	mg/L	-	-	0.08	-	-	0.08未満	-							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	1.1	-	-	0.63	-							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-							
全窒素	mg/L	-	-	1.4	-	-	1.7	-							
全りん	mg/L	-	-	0.021	-	-	0.040	-							
塩化物イオン	mg/L	-	4.8	4.3	3.7	3.8	5.2	5.6							
電気伝導率	mS/m	-	10	11	11	11	12	11							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	-	-	-	-	-	-							
採取日				4月23日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日						
報告日				5月1日	5月28日	6月14日	7月19日	9月4日	9月20日						
備考															