

## 添付2資料

区分	西区	安佐南区	安芸区
消防設備	別紙	別紙	別紙
防火設備	防火戸4枚、防火シャッター1枚	防火戸4枚	防火戸5枚、防火シャッター7枚
電気設備	受電電圧6,600V、契約電力195KW、設備容量300KVA	受電電圧6,600V、契約電力308KW、設備容量600KVA	受電電圧6,600V、契約電力283KW、設備容量575KVA
空調設備	空気調和機1台(ダイキン)	吸収式冷温水機1台(パナソニック)	吸収式冷温水機2台(パナソニック)
給排水設備	受水槽1台、高架水槽1台ほか	受水槽4台、高架水槽2台ほか	受水槽2台、高架水槽2台ほか
プールろ過機	ろ過機1台(ミウラ化学)	ろ過機2台(ミウラ化学)	ろ過機1台(ミウラ化学)
ボイラー	ボイラー2台(SHOWA)	温水ボイラー2台(タクマ)	温水ボイラー2台(IHI)