

別表第3

安佐南区スポーツセンター

設備名	機器名	数量
屋内消火栓設備	消火栓（屋内型）	12台
	放水テスト	1式
	常用電源	1台
	配線点検	1式
スプリンクラー設備	加圧送水装置	1台
	自動起動装置	1式
	ポンプ操作盤	1面
	スプリンクラーヘッド	379個
	流水検知器 アラームバルブ	2台
	圧力スイッチ	2個
	放水テスト	1式
	送水口	1組
	呼水装置	1式
	配線点検	1式
	常用電源	1台
ハロゲン化物 消火設備	ハロンガス容器	3本
	容器弁開放器	3個
	選択弁	3台
	噴射ヘッド 一般	8個
	起動容器	3本
	起動用容器弁開放器	3台
	制御盤	1台
	起動操作箱	3台
	音響警報器（サイレン・スピーカ）	3個
放出表示灯	8個	

別表第3

安佐南区スポーツセンター

設備名	機器名	数量
自動火災報知設備	受信機（P型1級）	1台
	表示機	1台
	差動式スポット型感知器	54個
	定温式スポット型感知器	8個
	煙感知器	59個
	差動式分布型感知器	31台
	発信機	16個
	電鈴	16個
	表示灯	16個
	電源装置	1台
	配線点検	1式
非常放送設備	増幅器出力	1台
	スピーカー回線	1台
	電源装置	1台
	配線点検	1式
誘導灯及び誘導標識	避難口灯（小型）	5個
	避難口灯（中型）	15個
	避難口灯（大型）	24個
	通路灯（中型）	19個
	配線点検	1式
消火器	機器点検1 粉末消火器	35本
	機器点検2 粉末消火器	4本
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1台
	ポンプ操作盤	1面
	呼水装置	1式

別表第3

安佐南区スポーツセンター

設備名	機器名	数量
ハロゲン化物 消火設備	圧力スイッチ	3個
	ダンパー閉鎖器	6台
	放出テスト	1式
	電源装置	1台
	配線点検	1式
	熱感知器	11台
非常用電源設備	自家発電	1式
	蓄電池	1式