

広島市男女共同参画推進センター指定管理者応募要領等に関する質問と回答

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答	
					項目	要件
1	仕様書	3	2(1)オ(イ)f	ひろしま情報a-ネット管理用端末とインターネット用端末を準備しなければいけませんCPU等の容量は、どれくらいものを用意しなければいけないのでしょうか。	CPU	Intel PentiumⅢ 800MHz(相当)以上
					メモリ	128MB以上
					ハードディスク	10GB以上
					※上記スペックは、OS等の必要スペックは省く	
					OS	Windows VISTA, Windows 7, Windows 8
					Webブラウザ	Microsoft Internet Explorer7 以上 Microsoft Internet Explorer.10まで
2	仕様書	3	2(1)オ(イ)f	ひろしま情報a-ネット管理のセットアップ費用はいくら掛かりますか。	費用はかかりません。	
3	仕様書	3	2(1)オ(イ)f	WEBサーバーもこちらで準備するのでしょうか。現在はレンタルでしょうか。レンタルなら、共有ですか、占有ですか、どこと契約されているか教えてください。	ひろしま情報a-ネットの管理に関して専用のWEBサーバーは不要であり、通常のインターネット回線で利用可能です。	
4	仕様書	3	2(1)オ(イ)f	現在のセンターのインターネット環境も教えてください	無線LAN, 有線LAN(ADSL, 光))	
5	仕様書	7	5(3)	管理業務仕様書の7ページ、印刷項目の印刷代は、印刷機の印刷代ですか。	印刷機の印刷代です。	
6	仕様書	7	5(3)	説明会の時の配布資料42ページのリース料には記入がありませんが、印刷機は無いのでしょうか(以前はあったと思います)。現在あるとすれば、電子複写機と同じく、リース期間は平成27年度末までですか。	印刷機のリース契約終了後、当該印刷機は、リース契約業者の申し出により、リース代不要で使用可能となっています。そのため、当該印刷機の保守管理を現在リース契約中の電子複写機料金に含めて契約しており、契約期間は、27年度末までです。	
7	応募要領	2	4(3)	広島市の数値目標:利用者数平成28年度 223,000人となっています。説明会資料の47ページ、平成26年度の利用実績が基になっているとのこと。平成26年度の開館日数は290日ぐらいなので、単純計算して1日の平均利用者が760人ぐらいになります。ギャラリー利用人数は130,061人、単純計算して1日平均448人の利用者ということになります。事業計画を立てる上で、事業ごとの延べ参加人数も検討しておかないといけませんので、平成26年度の利用者数カウントの根拠(どのようにカウントするのか)を教えてください。	現在提出されている積算方法は女性教育センター時の積算方法を踏襲しており、以下のとおりです。 ・館日誌での集計 ・利用報告書、一般利用(目視)、主催事業、自主事業報告書、共催・協力事業報告書にて積算  なお、数値目標は入館者数ではなく利用者数ですので、複数のスペースの利用があれば、それ毎にカウントしてください。	
8	仕様書	1	2(1)	ここ1~2年のゆいポートのHPを見ていますが、“予定なし”の日が多いように思いますが、平成26年度の主催事業数が553件、開館日で平均2件の実施です。共催事業の考え方ですが、事業の企画に関わらなくて、部屋貸しの状況でも主催事業の中に入れて良いのですか。	部屋貸しのみは、主催事業とはなりません。仕様書2(1)ア~キに記載する事業が主催事業です。	

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
9	仕様書	3	2(1)エ	仕様書3ページに、現状を把握し、課題解決に向けての新たな市の施策・事業を具体化するため……調査研究を推進するとあります。 男女共同参画推進センターとして、市への具体的提案のために調査研究事業を行うと理解しています。 これまでの指定管理者と同じような内容の調査研究をしても意味がないと思いますので、これまでどのような提案内容があったのか教えて下さい。	平成24年度調査研究事業 「若者世代のキャリアプラン」 男女共同参画の視点から若者の就業の現状と働く事に関する意識の調査研究 平成25年度調査研究事業 「就労の継続をめざした女性の就労支援」 女性へのライフ・ステージに対応した活躍支援、男女が共に仕事と子育て・生活を両立できる環境の整備等を柱に、市内で働く20歳代、30歳代の声と企業の考え方の調査研究 平成26年度調査研究事業 「育休復帰支援のためのロールモデル紹介事業」 女性が働き続けるうえで、育休取得後復帰できるか、復帰後の両立が可能かなど、当事者のみならず企業の課題でもある「育休復帰」について育休経験者や企業を調査研究。
10	仕様書	2	2(1)ウ	管理業務仕様書P2 ウ男女共同参画に関する相談 面接相談 (2)②法律相談(月2回については1回3時間以上とし、その他別途緊急時に対応できる時間枠を設けること)とあります。 ・緊急時とは、どのようなことを想定したらいいのでしょうか。 ・対応できる時間枠を設けるとありますが、弁護士に緊急に面接相談のために、センターまで来ていただくということを意味しているのでしょうか。	緊急時とは、法律相談が必要な案件のうち、通常の予約(1~2か月待ち)では間が空きすぎると判断されるものを想定しています。 対応できる時間枠を設けるとは、例えば月2回のうち1回は4時間の時間を設けておき、1時間は緊急の案件の予約枠として通常の予約は受け付けないなどの対応を想定しています。
11	仕様書	2	2(1)イ	イ 男女共同参画に関する講座の開催 健康保持及び増進講座が記載されていません。 第2次広島市男女共同参画基本計画の、基本目標9には「生涯を通じた健康支援」は淘汰されたとして除外されているのでしょうか。 講座開催を、事業計画に挿入することは可能でしょうか。	第2次広島市男女共同参画基本計画の基本目標9には、「生涯を通じた健康支援」が記載されています。 しかし、仕様書には、実施状況及び他の施設の役割等を鑑み、指定管理業務として必ず実施していただきたい講座を記載しています。 仕様書p4の2(1)キ(カ)に基づき、健康保持及び増進講座を提案することは可能です。
12	説明会配布資料 (備品リスト)	53	備品リスト	1. 備品リスト 53ページ パーソナルコンピューター 13台 プリンタ 2台 の記載があります。 どこに設置してありますか。	パーソナルコンピューター13台は、他施設の備品が誤って混入したものです。 恐縮ですが、リストからの削除をお願いします。 プリンタのうち、リコーSP6210は事務室内に設置、キャノンip4200は現在使用されておらず、倉庫で保管されています。
13	説明会配布資料 (備品リスト)	53	備品リスト	2. 仕様書7ページの、印刷サービス事業の実施 に記載の電子複写機は印刷作業室に設置してあるものと思われます。 事務作業として個人情報を取り扱う機会が多くあると思いますが、事務室内で使用できるプリンタは有りますか。 備品リストのプリンタ2台は、どこに設置してあるものですか。 プリンタ2台は事務所で使用できるものですか	お尋ねのプリンターは、電子複写機能があるものを指していると推察しますが、現在事務室内で使用されている電気複写機は、指定管理者が独自で用意したものです。 なお、事務室内に、プリンタ(リコーSP6210)が設置されており、パソコンをつなげて使用することが可能です。 その他のプリンタ(キャノンip4200)も事務所内での使用は可能です。各機種の機能をご確認のうえ御判断ください。

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
14	仕様書	2	2(1)ウ	相談事業のデータと資料について、2016年3月31日までのデータと相談事業に関する資料は、全て2016年度からの指定管理者に引き継ぎをされるのでしょうか？また、それはどのように引き継ぎを行われる予定ですか？男女共同参画センターの、大事な資料となる相談事業です。管理運営が変わっても、継承されるべき事業データと資料と考えます。その点については、広島市はどのように考えておられますか？	指定管理者は、指定管理に係る協定の終了に際し、広島市が指定する者に管理物件及び本業務に必要な書類を引き渡すとともに、引き継ぎを行うこととなっています。そのため、相談事業に関する資料についても、事業の実施に必要な資料は引継ぐこととなります。
15	説明会配布資料 (冷暖房空気調和設備等運転保守管理業務仕様書)	29他	3(4)ウ他	ボイラーの型式を教えてください。	日本無煙工業株式会社 DGNNA-160P型
16	仕様書	9	7(1)イ	溶解ゴミは年間何kgぐらい出るのでしょうか。	平成26年度排出量実績 170 kg
17	説明会配布資料 (清掃等業務仕様書)	17	5(2)ウ	広島市事業ゴミ指定袋枚数 可燃:45 <sup>kg</sup> 、70 <sup>kg</sup> 、90 <sup>kg</sup> 不燃:45 <sup>kg</sup> 、70 <sup>kg</sup> 、90 <sup>kg</sup> 各、袋の枚数を教えてください。	平成26年度使用実績 可燃45 <sup>kg</sup> :170枚 不燃45 <sup>kg</sup> : 50枚
18	説明会配布資料 (清掃等業務仕様書)	17	5(2)イ	トイレトーパー、手洗い石鹸の年間使用量はどれくらいですか。	平成26年度使用実績 トイレトーパー:1, 215ロール 手洗い石鹸:18リットル
19	仕様書	6	4	公募要領等説明会において、修繕費の計上について、防犯カメラシステムのHDD取替えが必要となる旨の説明がありました。この説明は、貴市と防犯カメラ設置業者との間で、設置時にHDD取替えに関する契約が交わされており、費用のみを指定管理者が負担しなければならないということでしょうか。そうであれば、取替え台数、時期および負担費用について、教えてください。	広島市男女共同参画推進センターに設置してある防犯カメラはデジタル方式(カメラ5台)とアナログ方式(カメラ6台)のものがああります。防犯カメラのHDDについては、市と業者の間で取替えに関する契約は交わしていませんが、使用にともなう経年劣化に対応するため、それぞれ2年～3年毎の交換を想定しています。 《HDD等型番》 【アナログ式】(27年度末にHDD交換予定) パナソニック デジタルディスクレコーダー S-ATA(1.0TB) WJ-HD309 パナソニック カメラドライブユニット WV-PS178 【デジタル式】(25年度末設置HDD交換履歴なし) (株)エルーア・システム モニターリングユニット TS-2000 (株)バッファロー 外付けHDD(2TB) HD-LX20-TU3C (株)バッファロー POE対応HUB BSL-PS-2108MR
20	仕様書	6	4	電力量計、水道量水器の取替え費用の負担は、指定管理者とと考えてよいでしょうか。	適切な保守管理にあたり必要な修繕については、その修繕費が100万円以下の小規模な修繕の場合は、指定管理者の負担となります。

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
21	仕様書	6	5(2)	広島市男女共同参画推進センター管理業務仕様書5自主事業(2)喫茶スペースの有効活用の実施(6頁)で、事業内容が、男女共同参画の推進に有益な事業に該当しない場合は、目的外使用料を支払う必要があります。と記載されています。目的外使用料の料金体系を教えてください。	目的外使用許可に伴い、広島市に支払う経費は、以下のとおりです。 施設使用料:月額 約1,800円/㎡ (広島市財産条例行政財産の使用料の積算方法による。) 光熱水費:実費相当額 管理費:施設管理に関する経費(警備業務・清掃業務の面積按分)
22	仕様書	13	10(8)	施設運営に関する自己評価の様式及び自己評価基準・項目は指定のがありますか。自己評価した結果は、広島市への報告書提出のみですか。利用者に対して、自己評価を公表するとすれば時期、方法等を教えてください。	施設運営に関する自己評価の様式及び自己評価基準・項目は指定されていません。また、指定管理者が自主的に公表する必要もありません。但し、情報開示の申請があればこの限りではありません。
23	応募要領	14～15	提出書類一覧	別紙2 提出書類一覧について(1)指定申請に関する資料①②を一緒にして、正本1部、副本1部を(3)申請者に関する資料①～⑤を一緒にして、正本1部、④財務書類、⑥団体の概要を記載した書類を一緒にして、副本1部をそれぞれ1冊に製本して提出すればよいのでしょうか。	(1)指定申請に関する資料①②は、副本9部提出してください。その他提出数、まとめ方はお見込みのとおりですが、製本までは求めておりませんので、ファイル等にご提出いただければ結構です。
24	応募要領	15	提出書類一覧	2. ⑯申請関係質問票、⑰応募要領等説明会参加申し込みは、すでに提出していますが再度提出がいるのでしょうか。	提出済の書類は提出不要です。
25	応募要領	15	提出書類一覧	3. ⑱辞退届 は申請書類提出後に、⑲委任状 は面接審査時点で持参するものと解釈しています。3. については、前回の応募要領の提出書類一覧表には⑳宣誓書 までの記載となっており、確認の質問です。	⑱辞退届は、申請書類提出後に、申請を辞退される場合に、⑲委任状は、申請書類提出後に代表者から代理人に指定申請手続(面接を含む。)に係る一切の権限を委任する場合に提出してください。なお、面接に、代表者に代わり代理人が出席する場合は、委任状を持参してください。
26	説明会配布資料(冷暖房空気調和設備等運転保守管理業務仕様書)	31	5(2)	「ボイラー取扱技能講習修了者」「自衛消防業務講習を受講した者」以外に、電気・危険物取扱等の資格要件と、衛生管理技術者の免状を有する者の施設への常駐が必要でしょうか。	建築物環境衛生管理技術者については、各種法令上問題なく、施設の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督することが可能であれば常駐することは必ずしも必要ではありません。
27	仕様書	1～4	2(1)男女共同参画推進センターの事業の実施に関する事	様式4-3 事業計画について事業種別の各事業名は、仕様書記載(1ページ～)の事業を毎年実施しなければならないのでしょうか。	仕様書に記載の事業は、基本的に毎年実施してください。ただし、仕様書4ページの「キ その他広島市が必要と認める事業」のうち、「(カ)その他指定管理者の提案に基づき、広島市が認める事業」についてはその限りではありません。

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
28	説明会配布資料 (広島市男女共同参画推進センター利用団体登録について)	4	4	広島市男女共同参画推進センター利用団体登録について 説明会配布資料 4ページ 広島市男女共同参画推進センター利用団体登録について 4 その他 団体登録に必要な事項は、指定管理者が決める。 とは、登録条件、及び制約・制限等は指定管理者に全て任せると解釈してよいのでしょうか。	お見込みのとおりです。 なお、センター使用料の減免にあたり、申請手続きの簡素化のため実施している「広島市男女共同参画推進センター使用料減免団体登録」の要領は、広島市が定めています。
29	仕様書	1	2(1)ア	男女共同参画推進員のフォローアップ講座について 主催事業として講座を実施するのでしょうか。  男女共同参画推進員のフォローアップ講座の内容を企画するに当たり、重複しないこと、活動する為に必要と思われる内容を盛り込むために、今までの男女共同参画推進員養成講座の講座内容と講師について、また、今までのフォローアップ講座の内容と講師名、その講座実施の成果、反省を教えてください。	主催事業で実施してください。  過去の講座は以下のとおりです。 平成24年度 「推進員による講座から学ぶ」 講師：藤井和代さん(安佐北区 ファイナンシャルプランナー) 「推進員全員で取り組む企画準備」 実行委員会形式で取り組む企画検討。 平成25年度 「話し合いの進め方」ファシリテーター型リーダーになろう 講師：志賀誠治さん(人間科学研究所所長) 「男女共同参画の視点から、まちづくりを考える講座」 講師：福田由美子さん(広島工業大学教授) 平成26年度 「男女共同参画をすすめるためのファシリテーションUP研修～地域のなあなあ会議を男女共同参画で活性化させる方法～」 講師：青木 将幸さん(青木将幸ファシリテーター事務所)  課題：推進員の活動に対する意識の差の解消。新しい推進員の活動支援等。
30	仕様書	14	10(11)エ	現指定管理者は2016年3月31日午後9時まで開館し、次期指定管理者は2016年4月1日午前9時開館となるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
31	仕様書	14	10(11)エ	引き継ぎは3月31日までに済ませるということでしょうか。 消耗品、機器等の搬入やセットは、3月31日の午後9時以降にすることでしょうか。業者を入れての作業は、夜中の仕事になります。それでは、4月1日9時からの業務に差し支える可能性があります。4月1日からの業務を円滑に進めるために、どのようにしたらいいのでしょうか。	現行の指定管理者からの業務引き継ぎは、現指定管理業務期間終了前に行います。 引き継ぎ等のスケジュールについては、現指定期間及び、新たな指定期間双方に支障が生じないよう、現行の指定管理者と協議のうえ決定してください。

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
32	—	—	—	<p>現在、ネットワーク型集中英語学習システムを利用した「市大eラーニング講座」がICT学習室で実施されていますが、平成28年度以降の計画を教えてください。また、設置してあるパソコンは、公募要領等説明会で配布された『男女共同参画推進センター備品リスト』に記載されておりませんので、このパソコンは広島市立大学の所有と考えてよいでしょうか。</p> <p>また、このパソコンの故障、破損、ソフトの更新および盗難等について、指定管理者の関わる範囲について教えてください。</p>	<p>平成28年度以降の計画は未定です。パソコンは広島市立大学所有のものです。そのため「市大英語eラーニング講座」を開催しない場合は、パソコンは広島市立大学が引き上げます。なお、Microsoft Officeは広島市が別途購入し、インストールしています。</p> <p>故障・破損・盗難については、指定管理者の適切な管理のうえ、発生したものであれば市立大学側で対応することとなります。適切な管理が実施されていたかについては、市立大学との協議のうえ市立大学が決定します。「市大英語eラーニング講座」の実施に関し、Microsoft Office以外のソフトの更新が必要と市立大学が判断した場合、市立大学が更新を行います。</p>
33	応募要領	17	指定管理者候補評価基準	<p>「一般事業主行動計画」策定について現在、労働者を雇用していませんから「一般事業主行動計画策定・変更届」を雇用均等室へ届け出していない。また、雇用均等室に問い合わせたところ、「策定していても現在、労働者を雇用していないのなら届け出はいいません」と言われ、受理もされません。</p> <p>①「次世代育成支援対策推進法」に基づく、 ア「一般事業主行動計画」を策定していない場合 ・従業員100人以下は2点減点とあります。</p> <p>現在、従業員がいない(ゼロ人)場合でも、2点減点されるのですか。</p>	減点されません。
34	—	—	—	過去4年間に機器等の修繕内訳を公表してもらえますか。	<p>広島市男女共同参画推進センターは平成24年4月開館ですので、過去3年間分の実績となります。</p> <p>平成24年度 895,193円 ・電気室内高圧保護継電器取替修繕 183,093円 ・2階子ども室床修繕 293,354円 ほか</p> <p>平成25年度 222,170円 ・5階研修室(2)(3)(4) 会議室(2) 空調吹出し口遮音板取付け 94,290円 ・温水ボイラ用循環ポンプ取替え 81,995円 ほか</p> <p>平成26年度 624,964円 ・4階多目的トイレ ウォシュレット取替修繕 223,668円 ・1階電気室等 電力量計取替え 138,489円 ほか</p>

No.	資料名	頁	項目	質問内容	回答
35	—	—	—	来年度以降に修繕、備品交換等が予測されるものについて、公表してもらえますか。	現時点で更新を予定している備品はありません。修繕については、監視カメラのHDDのほか、以下の修繕が予測されます。 ① 電力量計の取替え(計量法による取替え) ・電気室内センター用電力量計(低圧電灯盤No.1)1φ 3W CT付(400/5)… 1台(有効期限29.9) ・電気室内共用電力量計(低圧動力盤No.1)3φ 3W CT付(500/5)… 1台(有効期限29.9)  ※. 共用分については、職員会館、市営駐車場との共同設置分である。 ② ポンプ整備(整備が必要と思われるため) ・冷却水ポンプ(テラル SMF-150-II) … 1台(職員会館との共同設置分) ・機器用揚水ポンプ(日立 A40×4-63.7) … 1台(職員会館との共同設置分) ・上水用揚水ポンプ(日立 A50×3-63.7) … 2台(職員会館、市営駐車場との共同設置分)
36	—	—	—	広島市男女共同参画推進センター書類の様式を、各一部いただくことはできませんか。出来ない場合は、理由をお聞かせください。 ・広島市男女共同参画推進センター使用料減免申請書 ・広島市男女共同参画推進センター使用領収書 ・広島市男女共同参画推進センター減免団体登録書	別添ファイルにて確認してください。
37	—	—	—	消防計画を作成するにあたって、下記の資料を開示してください。 1. 説明会配布資料「施設平面図」は、見えにくいので避難経路が作成しにくいので拡大したものをください。 2. 自動火災報知設備の設置場所及び図(写真)をください。 3. 避難設備、消火設備、防災設備の設置場所及び図(写真)をください。 消防計画等の様式は、「広島市防火防災計画書」からダウンロードするのでしょうか。	別添ファイルにて確認してください。 消防計画等の様式は、広島市ホームページよりダウンロードできます。 広島市ホームページ ⇒ くらし・手続き ⇒ 消防 ⇒ 申請・届出・関係機関リンク ⇒ 消防関係申請届出 ⇒ 防火・防災管理・広島市火災予防条例関係申請届出用紙