

広島市文化交流会館 要修繕箇所一覧

場所	内容
大会議室	吊物装置ワイヤ・滑車更新
	吊物装置Vベルト・ブレイキ部品更新
	吊物装置制御盤内部品更新
ホール	操作盤取替
	迫り制御盤取替
	大道具迫り制御盤取替
	緞帳等昇降マシン取替
	天井反射板昇降マシン取替
	サスペンションライト昇降マシン取替
	ホリゾンライト等昇降マシン取替
	手動吊物滑車・ワイヤ取替
	側面反射板昇降マシン取替
	ライトブリッジ等昇降マシン取替
	絞緞帳等昇降マシン取替
	ライトタワー上手昇降マシン取替
	ライトタワー下手昇降マシン取替
	小迫り駆動部等改修
	オーケストラ迫り駆動部等改修
	大迫り駆動部改修
	大道具迫り駆動部等改修
	落下安全板駆動部改修
	天井反射板ライト交換 器具改修
	ローアホリゾンライト器具改修
ボーダーライト器具改修	
設備用レギュレータ・アンサーバック用PC交換	
操作卓用PC交換	
屋上	空調用冷却塔補修(モーター他)
宿泊	客室内及び廊下(5, 6, 7階)の壁クロス改修
	客室内及び廊下(5, 6, 7階)のカーペット改修
	客室掛け布団改修
	客室内空調設備三方弁改修
地下機械室	ハロゲン化物消火設備機器点検
	空気調和機モーター改修
	非常電源用蓄電池交換