

広島市文化交流会館の修繕料内訳（平成25年度 指定管理者実施分）

No.	修繕場所	修繕内容	修繕理由	金額(税込)
1	厨房	メイン厨房用食器洗浄機修理	洗浄ポンプ・ラインポンプ故障の為	¥189,000
2	3階昴	冷蔵庫ガス漏れ修理	冷却不良の為	¥20,475
3	地下機械室	冷温水発生機No.2油圧計交換	故障の為	¥11,130
4	厨房	レストラン冷蔵庫修理（2台）	冷却不良の為	¥52,301
5	地下機械室	冷温水発生機No.2抽気弁交換	故障の為	¥60,900
6	厨房	スチコン診断調査	蒸し機能不良の為	¥16,800
7	屋上	ホテル給湯用ポンプ交換	故障の為	¥72,450
8	チャペル	フラワーアレンジスタンド修理	故障の為	¥2,100
9	ホテル	客室525号室ドアクローザー部品交換	故障の為	¥19,950
10	駐車場	屋外排水管高圧洗浄工事	排水管詰りの為	¥99,750
11	厨房	洋食台下冷蔵庫ガス漏れ修理	冷却不良の為	¥16,800
12	地下機械室	ACU-19系統 冷温水用バルブモーター交換	故障の為	¥120,750
13	地下機械室	受水槽定水位弁取替工事	故障の為	¥246,750
14	地下機械室	雑排水槽水中ポンプフロートスイッチ交換	故障の為	¥19,950
15		社用車スピーアークー作成	キー破損の為	¥6,567
16	受付	デジタルサイネージ管理用パソコン修理	パソコン起動不良の為	¥10,500
17	昴	コンビオープン点検	電源入らない為	¥9,450
18	ホール	客席背ボルト脱落修理	ボルト脱落の為	¥30,586
19	ホール	楽屋給湯管漏水修理工事	水漏れの為	¥78,750
20	地下1階	プレハブ冷凍庫修理	冷却不良の為	¥296,100
21	昴	コンビオープン修理	部品不良の為	¥33,453
22	地下機械室	バタフライ弁（上水受水槽用）交換	故障の為	¥39,900
23	地下機械室	水中ポンプフロートスイッチ（汚水槽用）交換	故障の為	¥22,050
24	会議室	ステージ上り台修繕クロス張替	クロス破損の為	¥37,800
25	ホテル棟	客室ウォシュレット部品交換	部品不良の為	¥114,555
26	ホール	ヘッドセット（RS-501）修理	部品不良の為	¥16,800
27	2階パントリー	製氷機修理	部品不良の為	¥34,923
28	昴	台下冷蔵庫ガス漏れ修理	冷却不良の為	¥15,750
29	ホール	ヘッドセット（CC-200）修理	部品不良の為	¥18,900
30	昴	電話子機交換	回線不良の為	¥23,100
31	1階事務所	総務プリンタ修理	部品不良の為	¥20,580
32	駐車場	駐車場発券機ユニット修繕	部品不良の為	¥178,500
33	会議室	十字星カラオケデンモクバッテリー交換	バッテリー不良の為	¥4,410

No.	修繕場所	修繕内容	修繕理由	金額(税込)
34	ホテル	客室マスターキー新規作成	亀裂発生の為	¥1,050
35	レストラン	照明設備修繕	リモコンスイッチ故障の為	¥64,050
36	受付	留守番応答装置設置	留守電対応の為	¥53,550
37	レストラン	レジスター修理	故障の為	¥17,850
38	地下機械室	空調機フィルター購入	経年劣化の為	¥254,415
39	厨房	野菜用プレハブ冷蔵庫修理	冷却不良の為	¥177,975
40	ホテル	客室ハイダーベッド張替修繕(計8室)	経年劣化の為	¥301,770
41	ホテル	客室ハイダーベッド張替修繕(計6室)	経年劣化の為	¥228,060
42	厨房	メイン厨房用食器洗浄機修理	モーター故障の為	¥55,650
43	駐車場	駐車場発券機ユニット修繕(出口精算機)	部品不良の為	¥178,500
計				¥3,274,650