

安佐南工場焼却施設に係る維持管理計画 2

「排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項」

排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項

項 目		頻 度	箇 所 数
ご 質		年4回以上	1ヶ所
焼却残さの熱しゃく減量		月1回以上	1ヶ所×2炉
燃 焼 室 出 口 温 度		常 時	1ヶ所×2炉
放流水の水質	水素イオン濃度 生物化学的酸素要求量 化学的酸素要求量 浮遊物質質量 大腸菌群数	月1回以上	1ヶ所
	カドミウム及びその化合物 鉛及びその化合物 シアン化合物 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	年1回以上	
ばい煙	いおう酸化物 ばいじん 塩化水素 窒素酸化物	2ヶ月に1回 以上×2炉	1ヶ所×2炉
	ダイオキシン類	年1回×2炉	