

## 仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市中区国泰寺町一丁目4番15号 広島市役所北庁舎別館
受 電 設 備	北庁舎別館地下1階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用（事務所）
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6,000V（受電電圧6,600V）
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	170kW （ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	100%
予 定 使 用 電 力 量	879,282kWh
使 用 期 間	平成31年4月1日 0:00 ~ 平成34年3月31日 24:00
検 針 方 法	自動検針記録（検針日は原則毎月1日）
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：大崎電気工業 型 式：AM3EN-R
需 給 地 点	電気室内に本市が設置した高圧負荷開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	中国電力㈱が所有の電柱上に同社が設置した気中開閉器の負荷側接続点
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市役所北庁舎別館への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項は、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> </ul>