

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2023100442001
- 2 工事名 権地川ほか1河川改良工事（5-1）
- 3 開札日 令和5年9月26日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
<p>積算参考資料に『(権地川) 水替工の締切排水工ポンプ運転工(発動発電機)は、作業時排水を5日見込んでおり、仮排水管についてはポリエチレン管Φ600(シングル構造)を見込んでいる。(峠川) 水替工の締切排水工ポンプ運転工(発動発電機)は、作業時排水を5日見込んでおり、仮排水管についてはポリエチレン管Φ300(シングル構造)(損料率0.20)を見込んでいる。』</p> <p>とあるが、ポリエチレン管Φ600について損料率が発生していないのはおかしいのではないのでしょうか。</p>	<p>ポリエチレン管Φ600については、新品購入費と処分費を計上しているため、損料率は発生しない。</p>

検証結果
<p>市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。</p>