

令和5年10月26日

東区建設部地域整備課

設計図書の質疑に対する回答書

| | | |
|---------|---|--|
| 工 事 名 | 上温品三丁目24地区急傾斜地崩壊防止工事(5-1) | |
| 工 事 場 所 | 東区上温品三丁目 | |
| | 質疑事項 | 回 答 |
| | 第 SA0002 号特殊代価表の鉄筋挿入工数量が30m、異形棒鋼ロックボルト数量が26mと表記されていますが、鉄筋挿入工数量が26m、異形棒鋼ロックボルト数量が30mの誤記と思われますが如何でしょうか？ | 数量の入力誤りです。 入札の一時停止を行います。 入札の手続きの再開については、改めてホームページでお知らせいたします。 |