

設計図等に対する質疑への回答書

工事名	免出3036地区急傾斜地崩壊対策工事(5-3)	
公告日	令和 6年 1月19日	
番号	質疑事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none">第0005号明細書 法面工 法枠天端工が1式で計上されておりますので代価表の公表をお願いいたします。第0005号明細書 法枠天端工にある法枠天端工1式の内訳を明示ください。	別紙のとおりです。 なお、第0005号明細書 法面工 法枠天端工の内訳については、令和6年1月22日付の入札関係資料の訂正において、公表しております。
2	<ul style="list-style-type: none">第0007号明細書 鉄筋挿入工(ロックボルト工)にある鉄筋挿入工の施工条件を明示ください。第0007号明細書 鉄筋挿入工262mの現場条件及び施工条件の開示をお願いします。	鉄筋挿入工(ロックボルト工)の現場条件及び施工条件は、以下のとおりです。 現場条件:現場条件II 施工条件:施工規模200m以上
3	山腹水路工:排水路工 U型水路:PU3-B300-H300 40.0m 第SA0120号特殊代価表 U型水路:PU3-B300-H300 諸雑費 $\Sigma[1] \times 0.004$ は諸雑費 $\Sigma[1] \times 0.005$ では、ないでしょうか? 法肩排水 第SA0120号特殊代価表 法肩排水 諸雑費 $\Sigma[1] \times 0.004$ は諸雑費 $\Sigma[1] \times 0.005$ では、ないでしょうか?	諸雑費率は $\Sigma[1] \times 0.005$ (0.5%)が正しいです。 設計書を修正します。
4	第SA0150号 特殊代価表 縦排水管にあるステンレスバンドの規格を明示ください。	ステンレスバンドの規格は、「SFT-N109 $\phi 260$ 」です。

5	<p>第 SA0210 号 特殊代価表 グラウト注入にある混和剤減水剤 マスターロック FLC400 同等品の単価を明示ください。</p>	<p>物価資料に掲載されている「マスターロック FLC400」の単価を採用しております。</p>
6	<p>第 0012 号明細書 落石防護柵工 端末支柱の記載がないのですが、記載漏れでしょうか？</p>	<p>本工事では端末支柱の設置を見込んでおりません。</p>
7	<p>第 0013 号明細書 立入防止柵工にある金網・支柱（立入防止柵）についてその施工条件が J01=基礎ブロック,J03=1.5m,J04=全て計上 とあり、構造図記載の支柱間隔 2.0m と相違いたしますので確認いたします。</p>	<p>支柱間隔は 2.0m が正しいです。 設計書を修正します。</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> • 第 SA0110 号 特殊代価表 山腹 U 型側溝 摘要欄に [1] の記載がありますが、諸雑費率は何%でしょうか？ • 第 SA0110 号 特殊代価表 山腹 U 型側溝で諸雑費率の表示が有りません。 	<p>当該特殊代価表では諸雑費を見込んでおりません。 設計書の表記の誤りでしたので、設計書において [1] の表記を削除します。</p>
9	<p>設計書の第 0003 号明細書 砂防土工 残土処理工において、歩掛より土砂運搬処分車両は 4t 車、軟岩運搬処分車両は 2t 車と想定されているようですが、現場進入路は大変狭い場所であり、4t 車の進入は困難だと思われます。4t 車の進入が不可能な場合、変更協議に応じてもらうことは可能でしょうか。</p>	<p>本工事の現場については、4t 車の進入は可能であると見込んでいるため、設計変更の対象とはなりません。 ただし、現場条件の変更や地元との協議等により制約が生じた場合は、協議により設計変更の対象とします。</p>
10	<p>設計書の第 0019 号明細書 仮設工の仮設防護柵工（第 SA9006 号特殊代価表）において、施工機械の使用は諸経費に含まれているのでしょうか。諸経費に含まれていないのであれば、施工機械を含めた歩掛を御教示願えないでしょうか。</p>	<p>第 0019 号明細書 仮設工の仮設防護柵工（第 SA9006 号特殊代価表）の施工歩掛については、積算参考資料に記載のとおり、広島県砂防課が定める「急傾斜地崩壊対策事業に伴う付属物設置工」のうち、『広島県Ⅶ型』を本市が適正と判断し、採用しております。</p>
11	<p>第 1 号明細書 砂防土工 第 SA0010 号特殊代価表 掘削（軟岩（Ⅰ）） 空気圧縮機 および さく岩機についてそれぞれ賃料扱いですか？ 損料扱いですか？又、損料扱いでは何欄を採用されたのですか？ ご教授をお願い致します。</p>	<p>当該特殊代価表の空気圧縮機及びさく岩機については、損料扱いとしており、13 欄を採用しております。</p>

第 SA0040号 特殊代価表 法枠天端工

1 式 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	0.7	m3			
型枠 J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	5	m2			
合 計					
	1	式			円/式