

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2023101032001
- 2 工事名 東2区188号線側溝改良工事（5-1）
- 3 開札日 令和6年3月5日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
<p>集水枮1型、3型の材料をボルト固定・滑り止め型の材料を選ばれていると思いますが、設計書、図面には記載がありません。 ボルト固定・滑り止め型で正しいのでしょうか？</p>	<p>集水枮1型・3型のグレーチング蓋について、滑止枮蓋・ボルト固定式細目ではなく、滑止枮蓋・落込式細目（鎖付）が正しいです。</p>

検証結果
<p>積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、入札の公正性が損なわれていると認められました。 このため、当該入札を中止します。</p>