

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2023101054001
- 2 工事名 安佐町柳田農道橋補修工事（5-1）
- 3 開札日 令和6年3月14日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第0004号 明細書 当て板補修工 紫外線硬化FRPシート設置（区分A）及び （区分B）について紫外線照射ありか紫外線 照射なしが記載されていない。	第0004号 明細書 当て板補修工 紫外線硬化FRPシート設置（区分A）及び （区分B）について、本工事の設置場所は直 射日光が当たらないため、設計図の補修図 （その8）に記載のとおり、紫外線照射あり で見込んでいます。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。