

募集要項等に関する質問に対する回答（令和5年12月25日から令和6年1月25日までの受付分）

No.	資料名称	頁	該当箇所	質問内容	回答
1	要求水準書	5	3 (2)	整備予定地の状況の上下水道について質問ですが、整備予定地内まで引込はありますか。	別紙7に示すとおり、敷地西側道路から上水道の引込があります。この引込管の径は40mmです。下水道の引込はありません。
2	要求水準書	5	3	整備予定地の状況から、盛土が必要であるため、不足土については、購入土又は流用土を使用してもよろしいでしょうか。	不足土については、購入土を使用する計画として積算してください。 優先交渉権者の決定後、計画内容に応じて他の公共工事からの建設発生土の流用等について調整を行います。 なお、工事の規模や内容に応じ、国の「発生土利用基準（平成18年8月10日）」又は「広島市建設発生土利用基準（平成18年9月1日一部改訂）」に基づき、本市と協議し使用してください。