

設 計 図 書 の 質 疑 に 対 す る 回 答 書

工 事 名	広島特別支援学校敷地造成工事（6-1）		
工事担当課	南区建設部地域整備課	回 答 日	令和6年10月22日
質 疑 事 項		回 答	
現場打擁壁の水抜きパイプ施工箇所について、吸出し防止材又は裏面排水材の設置が必要となった場合は、設計変更の対象としていただけますか。		吸出し防止材又は裏面排水材の設置が必要となった場合は、市監督員と協議の上、必要に応じ、変更協議の対象とします。	
技術管理費の土工の3次元設計データ作成費用について、工事設計書の摘要欄に管理費区分の記載がないため、間接工事費の対象になっていると考えて宜しいでしょうか。		技術管理費に計上しているため、共通仮設費の対象外となります。現場管理費及び一般管理費については対象となります。	
別紙3の「土工の3次元設計業務」に関してですが、積算参考資料の別紙3の内訳のとおり設計業務の部分だけで経費計算まで行い、その設計業務にあたる金額を消費税抜きにて技術管理費に計上したのでよろしいでしょうか。		ご推察のとおりで正しいですが、技術管理費に計上する単価に誤りがあったので、入札の一旦停止を行います。入札の手続きの再開については、あらためてホームページでお知らせします。	
3号L型側溝で見込まれている歩車道境界ブロックB種（40/180*180*100）の材料単価は、広島市公表単価・物価本等及び積算参考資料に記載がありませんが、どのような単価を採用されているのか御教示願います。		第SA0042号特殊代価表の3号L型側溝で見込んでいる歩車道境界ブロックB種（40/180*180*100）の材料単価は積算参考資料の別紙2「見積単価一覧表」に記載のSA0042ブロック材料単価1,630円/個になります。	
積算参考資料の単価コードSA0020 蓋版 @ 11,900とSA0041 ブロック材料単価 @2,700及びSA0042 ブロック材料単価 @1,630について、どの項目の材料が御教示願います。		各単価に対応する項目は以下のとおりとなります。 SA0020蓋版単価：第SA0020号特殊代価表U型側溝工の蓋版（グレーチング 蓋） SA0041ブロック材料単価：第SA0041号特殊代価表2号L型側溝の歩車道境界ブロック SA0042ブロック材料単価：第SA0042号特殊代価表3号L型側溝の歩車道境界ブロック	